



TERVEZETT	JELMAGYARÁZAT ELBONTANDÓ	MEGLÉVŐ
		20 kV-os csupasz szabadvezeték 20 kV-os földkábel NA2XS2Y 3x1x150 RM/25 12/20 kV (AI)

FIGYELEM! AZ ÉRINTETT KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTŐL A KIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI!
MEGJEGYZÉS:
A feltüntetett közművek csak tájékoztató jellegűek. Kizárólag kézi földmunka végezhető!

Tervezett OTRL -AA 18 tip. transzformátor állomás
B12/18 tip. áttört gerincű oszlop
Befogott alap II.
Transzformátor 250 kVA
Biztosítóbetét 24/25
Vill szekrény 250/4 elosztó OTR

BK 9-11 tip.
Tervezett KÖF mérő és kapcsoló állomás

Feszültség: 20 kV ~ 50Hz
Tervezett 20 kV-os földkábelek: NA2XS2Y 3x1x150 RM/25 12/20 kV (AI)
Nyomvonal: 889m

Felsőtelekes hrsz:02/2 Rudapithecus látványtár villamos energia ellátása. Nyomvonalrajz		Macsuga Zoltán EV. 3700 Kazincbarcika Munkás utca 7. Tel/fax:48/310-964 Mobil:06-70/2135177 e.mail:macsuga.z@parisat.hu
Tervező: Macsuga Zoltán Reg.sz 05-1209 EN-H0,EN-VI,EN-ME		Rajzolta:
Ellenőrizte:		Verziószám: 1 Dátum: 2017.12.01 Méretarány: M 1:1440