

Az építési engedély iránti kérelem

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a kérelem a következő adatokat tartalmazza:

1. A megszüntetendő hálózat (vezeték) megnevezése: -
2. A létesítendő hálózat (vezeték) megnevezése: Felsőtelekes hrsz:02/2 Rudapithecus látványtár villamos energia ellátása
3. A hálózat (vezeték) rendeltetése: Magánvezeték
4. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte (ha a VET 74. §-a szerinti engedély kiadására a kérelem benyújtását megelőzően sor került):
5. A beruházás adatai:
- a) engedélyes/építtető megnevezése: Rudabánya Város Önkormányzata
- elérhetősége (például telefon, fax, e-mail): 3733 Rudabánya, Gvadányi József u.47
- b) beruházás célja, rendeltetése: Villamos energia termelés
- c) beruházás érték előirányzata: 22 MFt
6. A tervező megnevezése: Macsuga Zoltán
- Tervező címe: Kazincbarcika, Munkás u. 7.
- tervezési jogosultságának megjelölése: EN-HŐ, EN-VI, EN-ME
7. A kivitelezés adatai (ha már ismert):
- a) kivitelező megnevezése és elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail): Később kerül kijelölésre
- b) kivitelező címe: -
- c) kivitelezés kezdési időpontja: 2018. II.név
- d) kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2018. II.név
8. Az üzemben tartó megnevezése: Rudabánya Város Önkormányzata,
- Címe: 3733 Rudabánya, Gvadányi József u.47
- Elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail):
9. A létesítendő hálózat (vezeték) adatai:
- a) üzemi feszültség: 20 kV
- b) nyomvonalhossz belterületen (és zártkertben): -
- c) nyomvonalhossz külterületen: 889 m
- d) vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: NA2XS2Y 3×1×150 RM/25 12/20 kV (Al)
- e) átalakító és kapcsoló berendezés típusa: OTRL -AA18 tip.,BK 9-11
10. A megszüntetendő hálózat (vezeték) adatai:
- a) üzemi feszültség: -
- b) nyomvonalhossz belterületen(és zártkertben): -
- c) nyomvonalhossz külterületen: -
- d) vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: -
- e) átalakító és kapcsoló berendezés típusa: -

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal
Közlekedési és Foglalkoztatási Osztály
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
3526 Miskolc, Széles u. 62.
3501 Miskolc, Pfi. 32.
A kérelem 2018. október 11.
Farkas K.Á.

11. A hálózat (vezeték) nyomvonalának rövid leírása:

A Felsőtelekes hrsz:02/2, Rudapithecus látványtár villamos energia ellátására, a Kazincbarcika-Felsőnyárad 20 kV-os szabadvezeték 5834.sz vasoszlopára az ÉMÁSZ Hálózati Kft függőleges elrendezésű oszlopkapcsolót szerelt fel rá.

Az oszlopkapcsolóra csatlakozik a fogyasztói KÖF kábel, majd becsatlakozik a fogyasztói tulajdonú BK 9-11 tip.KÖF kapcsoló és mérőállomásba.(Szuhogy hrsz:038)

A mérőállomásból mért fogyasztói tulajdonú kábel halad a meglévő út mellett a Suhogy hrsz:038,035,036/1, a Felsőtelekes 041,02/10, ingatlanokon majd becsatlakozik a tervezett OTRL -AA18 tip. transzformátor állomásba.

12. Helyszíni szemle ideje (abban az esetben, ha a helyszíni szemlét a kérelmező vagy megbízása alapján a tervező megszervezte).

13. A kérelmező nyilatkozata:

Kijelentjük, hogy a tárgyi hálózat megépítése az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza.

14. Termőföld esetében a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló hatósági határozat:

15. Az eljárásban érintett Polgármesteri Hivatal(ok) adatai:

Címe:

Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal Suhogyi Kirendeltsége
3734 Suhogy, József Attila u. 52.

Az eljárásban érintett Polgármesteri Hivatal:

Címe:

Felsőtelekes Község Önkormányzata
3735 Felsőtelekes, Táncsics Mihály út 1/A.

16. Engedélyezési eljárás költségviselőjének adatai:

megnevezése:

Címe

pénztárintézeteti számlaszáma:

adószáma:

Rudabánya Város Önkormányzata,
3733 Rudabánya, Gvadányi József u.47
55400273-11034249-00000000
1005725637-2-05

17. Egyéb:

Szobota Lajos
Polgármester

