

émász hálózat

A csatlakozás műszaki jellemzői:

Feszültségszint	csatlakozás:	20 kV	mérés:	20 kV
Csatlakozási pont:	Elosztó hálózaton leágazó oszlopkapcsolóra csatlakozó fogyasztói középvezetű kábel végelzárója			
A csatlakozás módja:	20 kV-os kábel			létesítendő rendszerhasználói
Elosztói tarifa:	KÖF			

A teljesítendő feltételek:

Feltétel	Felelős	Határidő/Kapcsolat
1. Fogyasztói tulajdonú kábel létesítése	Igénybeje- lentő	Az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig. <i>Miskolc: MiskolciRegiolevezes@elmu.hu</i>
2. Mérési terv elkészítése és elfogadtatása a Méréstechnikai és mérőell. osztályánál	Igénybeje- lentő	Kivitelezési munkák megkezdése előtt. <i>Elmű Hálózati Kft. Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztály 1132 Budapest, Váci út 72-74.</i>
3. A méretlen fővezeték és a fogyasztásmérő hely kialakítása és készre jelentése mérőváltókkal és áramkorlátozókkal együtt	Igénybeje- lentő	Mérési és csatlakozási terv jóváhagyását követően az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig. <i>zoltan.szabo.01@emasz.hu</i>
4. Áramütés elleni védelem kialakítása valamint hálózati zavarok korlátozása/megelőzése	Igénybeje- lentő	Mérési és csatlakozási terv jóváhagyását követően az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig.
5. Adatátviteli útvonal biztosítása a távleolvasáshoz	Igénybeje- lentő	Az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig
6. 4 000 500 Ft csatlakozási díj megfizetése	Igénybeje- lentő	A 6. pontban.
7. Üzemviteli megállapodás megkötésének kezdeményezése Üzemviteli osztályunkon	Igénybeje- lentő	Az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig. <i>Miskolc: zsolt.sapi@emasz.hu tel: 06-20/888-6229</i>
Hálózat-csatlakozási szerződés megkötésének kezdeményezése Hálózathasználati osztályunkon	Igénybeje- lentő	Az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig. <i>szervizkötő@emasz.hu</i>
Villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés megkötése/módosítása bármely, Magyarországon engedéllyel rendelkező kereskedővel	Igénybeje- lentő és Kereskedő	HH szerződés megkötése előtt.
Hálózathasználati szerződés megkötésének kezdeményezése Hálózathasználati	Igénybeje- lentő	Az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig.

Handwritten signature

osztályunkon	szerzodeskoto@emasz.hu
--------------	--

Benyújtandó dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat
- A mérési terv jóváhagyását igazoló dokumentum másolata
- A méretlen rendszerhasználói közép feszültségű kábelnek teljeskörű védelemmel ellátott megszakítóra kell érkeznie
- Mérőváltó hitelesítési dokumentáció másolata
- Kapcsolattartó személyek megadása az egyedi üzemviteli megállapodáshoz (mellékelve)
- Adatátviteli út nyilatkozat (mellékelve)
- Adatlap hálózati szerződésekhez dokumentum (mellékelve)
- Kereskedő befogadó nyilatkozata
- Területileg illetékes Régió jóváhagyása a rendszerhasználói méretlen 20 kV-os kábel és a közép feszültségű berendezés tervére vonatkozóan
- Az új fogyasztói közép feszültségű berendezés üzembe helyezési eljárásának kezdeményezése és sikeres lefolytatása a területfelelős kollégánál (Tokár Csaba 20/9403319)
- A teljeskörű védelemmel ellátott rendszerhasználói megszakító védelmi beállítási értékeivel kapcsolatban egyeztetés szükséges a védelmes terület illetékes kollégájával (Gyöngy József 20/9403152)

A hálózatra kapcsolás csak a fentiekben írt feltételek maradéktalan teljesülése után valósulhat meg!

A teljesítendő feltételek részletes leírása

1. Fogyasztói tulajdonú kábel létesítése

A csatlakozási pont és a rendszerhasználói fogadó berendezés közötti (létesítendő) 20 kV-os kábel vonatkozásában csatlakozási tervet kell készíteni, melyet be kell nyújtani engedélyezésre a területileg illetékes régióközpontunk MiskolciRegiolevezes@elmu.hu, címére.

12

2. Mérési terv elkészítése és elfogadtatása az ELMŰ Hálózati Kft.-vel

A hálózatra való csatlakozás feltételeként az elszámolási méréshez mérési tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra 2 példányban be kell nyújtani társaságunk méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályára az alábbi postacímen:

ElmŰ Hálózati Kft.
Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74.

A mérőhely kivitelezését követően a kivitelezői nyilatkozatot meg kell küldeni társaságunk méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályára a fenti postacímen. A kivitelezői nyilatkozat elfogadása feltétele a bekapcsolásnak.

A mérési tervnek tartalmaznia kell az elszámoláshoz szükséges távleolvasás adatátvitelének megvalósítási módját is.

A mérési tervvel és a távleolvasással kapcsolatos követelményeket megtalálják honlapunkon.

(<https://emaszhalozat.hu/#/felhasznaloknak/fogyasztasmeres>)

3. A 20 kV-os rendszerhasználói méretlen kábel és a fogyasztásmérő hely kialakítása és készre jelentése mérőváltókkal

Az előírásoknak megfelelő fogyasztásmérő hely kialakítása a felhasználó feladata. A fogyasztásmérő-hely, a méretlen és a mért fővezeték kialakításának feltételeit üzletszabályzatunk tartalmazza, figyelembe véve az MSZ 447:2009 szabvány előírásait. A kivitelezési munkát ajánlott vagy regisztrált vállalkozó végezheti.

Felhívjuk figyelmüket, hogy zárópecsét bontást igénylő tevékenység végzésére kizárólag az Ajánlott szerelői minősítéssel rendelkező szerelők jogosultak, így amennyiben a zárópecsétet arra illetéktelen személy bontja meg, az a felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül és az Üzletszabályzatunk szerinti következményeket vonja maga után.

Az ajánlott vállalkozók listája a <http://aramkapocs.hu/fooldal> honlapon érhető el.

Az áramváltókat és az áramkorlátozókat az igénylőnek kell létesítenie az alábbiak szerint:

Beépítendő áramváltók:	3 × 10/5 A, 0,5S osztálypontosság (20 kV-ra)
------------------------	--

Az áramváltó teljesítményének kiválasztásánál az alábbi táblázat nyújt segítséget:

ÁV teljesítmény :	1VA	1,25V A	1,5VA	1,75V A	2,5VA	3,75V A	5VA	7,5VA	10VA	12,5V A	15VA
2,5 mm ² -es vezeték hossz tartomány: (m)	0,7 ÷ 2,8	0,9 ÷ 3,5	1,1 ÷ 4,3	1,3 ÷ 5,0	1,8 ÷ 7,1	2,7 ÷ 10,7	3,6 ÷ 14,3	5,4 ÷ 21,4	7,1 ÷ 28,5	8,9 ÷ 35,7	10,7 ÷ 42,8
1,5 mm ² -es vezeték hossz tartomány: (m)	0,4 ÷ 1,7	0,5 ÷ 2,1	0,6 ÷ 2,6	0,8 ÷ 3,0	1,1 ÷ 4,3	1,6 ÷ 5,0	2,1 ÷ 5,0	3,2 ÷ 5,0	4,3 ÷ 5,0		

A mérőváltók beépítésének a feltétele, hogy a beszerzett új mérőváltók műbizonylatait előzetesen be kell küldeni az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Hálózathasználati osztályára (szkennelve e-mailben, faxon vagy papíron). A műbizonylatok alapján ellenőrzésre kerül, hogy a beszerzett mérőváltók megfelelnek-e a mérési tervben ill. a levelünkben meghatározott paramétereknek.

Amennyiben a gyártó ill. forgalmazó által a mérőváltóhoz adott műbizonylat egyedi azonosításra alkalmas adatokat nem tartalmaz, akkor azt a kivitelező arra vonatkozó nyilatkozata helyettesítheti, hogy a mérőváltók megfelelnek-e a mérési tervben ill. a levelünkben meghatározott paramétereknek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem egyeztetett időpontban történő munkavégzés üzletszabályzatunk 7.8.2 g) pontja szerint szerződésszegésnek minősül, amelynek a következménye kötbér, a rendelkezésre állás szüneteltetése amennyiben a hiteles mérés feltételei a helyszínen azonnal nem állíthatók helyre.

4. Áramütés elleni védelem kialakítása valamint hálózati zavarok korlátozása/megelőzése

Az áramütés elleni védelem létesítéséről (és ellenőrzéséről) jogszabály rendelkezik. A jogszabály rendelkezéseit együtt kell alkalmazni az MSZ HD 60364 -4-41, az MSZ 447 valamint a jogszabályban hivatkozott más nemzeti szabvány követelményével.

Más fogyasztó vételezését befolyásoló, hálózati zavarokat okozó fogyasztó-berendezés tervezett alkalmazása esetén a zavarok korlátozására és megelőzésére vonatkozó előírásokat üzletszabályzatunk, valamint az MSZ-EN 50160 szabvány tartalmazza.

Üzletszabályzatunk szintén elérhető honlapunkon.

(<https://emaszhalozat.hu/#!/tarsasagunkrol/az-emasz-halozati-kft>)

A

5. Adatátviteli útvonal biztosítása a távleolvasáshoz

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése szerint a távleolvasható fogyasztásmérő távleolvasását lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat felhasználási helyen belül történő kiépítésének költsége és az adatátviteli kapcsolat folyamatos biztosításának kötelezettsége és azok költségei, beleértve az előfizetési díjat is, a felhasználót terhelik. Ha a távleolvasást GSM modemmel és elosztói tulajdonú SIM kártyával végezzük, ennek üzemeltetési költségeit, beleértve az alapidíjat az elosztói engedélyes kiszámlázza. Ennek díja jelenleg 8400 Ft/modem/év.

6. Csatlakozási díj megfizetése

Tájékoztatásul közöljük, hogy a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazásának szabályairól, valamint mértékéről szóló 10/2016. (XI. 14.) és 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletek értelmében a közcélú villamos hálózatra csatlakozásért, a csatlakozást igénylőtől csatlakozási díj kérhető. Jelen igény vonatkozásában

12 600 Ft/kVA + ÁFA mértékű

csatlakozási díj megfizetése az alábbiak szerint:

Csatlakozási díj: (250 kVA × 12600 Ft/kVA)	3 150 000 Ft
Áfa 27 %	850 500 Ft
Mindösszesen:	4 000 500 Ft

A csatlakozási díjat átutalással egyenlíthetik ki. A tájékoztató elfogadásának visszajelzése után megadjuk az átutaláson feltüntetendő rendelésszámot. A csatlakozási díj befizetésének határideje a rendelésszám megküldését követő 8. munkanap. Mivel a csatlakozási díj pénzeszköz átadásnak minősül, társaságunk a számviteli törvény alapján számlát csak a pénzügyi teljesítés után fog kiállítani.

7. Üzemviteli megállapodás megkötése

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és a rendszerhasználók egymáshoz kapcsolódó és egymás üzemvitelére kiható üzemviteli tevékenységét üzemviteli megállapodásban kell szabályozni.

Önök esetében egyedi Üzemviteli megállapodás megkötése szükséges, mivel:

- a fogyasztási helyen középvezetű berendezés üzemel.

Az Üzemviteli megállapodás megkötése céljából legyenek szívesek felvenni a kapcsolatot Sági Zsolt kollégánkkal (email: zsolt.sagi@emasz.hu, tel: 06-20/888-6229)

A hálózatra kapcsolás csak a fentiekben írt feltételek maradéktalan teljesülése után valósulhat meg!

émász hálózat

Fenti tájékoztatónk elfogadási határideje 3 hónap. Amennyiben a fenti tájékoztatóban foglaltakat elfogadják, kérjük a jelen tájékoztató cégszerű aláírásával és visszaküldésével írásban jelezzék.

A tájékoztatóban foglaltak az elfogadást követően 1 évig érvényesek.

Miskolc, 2017. október 31.

Üdvözlettel,

Lukács Olivér

hálózathasználati csoportvezető

émász Hálózati Kft.
Miskolc, Göze György u. 13.

Szabó Zoltán Károly

hálózathasználati szakértő

A tájékoztatóban foglaltakat teljes mértékben elfogadom.

Dátum: 2017.11.15

Az igénybejelentő cégszerű aláírása



Handwritten signature or mark.